



**РЕГЛАМЕНТ  
технического обслуживания  
системы водяного пожаротушения (ВПТ)**

Перечень работ	Заказчик*	Исполнитель*
1. Внешний осмотр составных частей установки (технологической части трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т. д.; электротехнической части шкафов эл. управления, эл. двигателей и т. д.; сигнализационной части приемно-контрольных устройств (приборов), шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т. п.) на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности крепления, наличие пломб и т. п.	Ежемесячно	Ежемесячно
2. Контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т. д.	Ежедневно	Ежемесячно
3. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный	Еженедельно	Ежемесячно
4. Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части; электротехнической части; сигнализационной части)	-	Ежемесячно
5. Профилактические работы	-	Ежемесячно
6. Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах	-	Ежемесячно
7. Промывка трубопроводов и смена воды в установке и резервуарах	Ежегодно	Ежегодно
8. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	Ежегодно	-
9. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	1 раз в 3 года	-
10. Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность	1 раз в 3,5 года	-
11. Техническое освидетельствование составных частей установок, работающих под давлением	В соответствии с нормами Госгортехнадзора	-

\* По согласованию сторон возможно оказание услуг исполнителем в режиме 24/7