



**РЕГЛАМЕНТ
технического обслуживания
системы автоматической пожарной сигнализации (АПС)**

Перечень работ	Исполнитель*
1. Внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольной станции, извещателей, шлейфа сигнализации, выносного табло, устройств оптической сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д.	Ежемесячно
2. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации наличие пломб на приемно-контрольном приборе.	Ежемесячно
3. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный.	Ежемесячно
4. Проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольной станции, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.)	Ежемесячно
5. Профилактические работы	Ежемесячно
6. Проверка работоспособности системы	Ежемесячно

* По согласованию сторон возможно оказание услуг исполнителем в режиме 24/7