



**РЕГЛАМЕНТ
технического обслуживания
системы автоматического газового пожаротушения (ГПТ)**

Перечень работ	Заказчик*	Исполнитель*
1. Внешний осмотр составных частей установки (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнетушащим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т. д.; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов (устройств), шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т. д.) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочность крепления, наличие пломб	Ежедневно	Ежемесячно
2. Контроль рабочего положения запорной арматуры, давления в побудительной сети и пусковых баллонах	Ежедневно	Ежемесячно
3. Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный	Еженедельно	Ежемесячно
4. Контроль количества огнетушащего вещества	-	Ежемесячно
5. Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части)	-	Ежемесячно
6. Профилактические работы	-	Ежемесячно
7. Проверка работоспособности установки в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах	-	Ежемесячно
8. Метрологическая проверка КИП	Ежегодно	
9. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	Ежегодно	-
10. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей	1 раз в 3 года	-
11. Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность	1 раз в 3,5 года	-
12. Техническое освидетельствование составных частей установки, работающих под давлением	В соответствии с нормами Госгортехнадзора	-

* По согласованию сторон возможно оказание услуг исполнителем в режиме 24/7