



РЕГЛАМЕНТ
технического обслуживания
системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре и ЧС
(СОУЭ)

Перечень работ	Заказчик*	Исполнитель*
1. Внешний осмотр составных частей системы (панелей управления, коммутаторов, цифровых магнитофонов, усилителей мощности, громкоговорителей и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления и т.д.	Ежедневно	Ежемесячно
2. Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации.		
3. Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный.	Еженедельно	Ежемесячно
4. Проверка работоспособности составных частей системы (панелей управления, коммутаторов, цифровых магнитофонов, усилителей мощности, громкоговорителей и т.д.)		
5. Профилактические работы	-	Ежемесячно
6. Проверка работоспособности системы	-	Ежемесячно
7. Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления	Ежегодно	-
8. Измерение сопротивления изоляции электрических цепей.	1 раз в 3 года	-

* По согласованию сторон возможно оказание услуг исполнителем в режиме 24/7