



**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ**

Заявитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПТ СПЕЦАВТОМАТИКА", Место нахождения: 129626, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, ДОМ 16СТР60, ОГРН: 1107746868393, Номер телефона: +7 9262721716, Адрес
В лице: Генеральный директор Петренко Дмитрий Игоревич, Протокол испытаний 2043/2.2
заявляет, что Резервуары изотермические пожарные для жидкой двуокиси углерода модели МПЖУ «Вулкан», объемом 3 м³, 5 м³, 10 м³, 16 м³, 25 м³, 28 м³, 30 м³, на рабочее давление 2,2 МПа и 3,3 МПа, с запорно-пусковым устройством с диаметром условного прохода выходного отверстия: 100 мм, 150 мм и 200 мм, для стационарных установок газового пожаротушения, изготавливаемые по ТУ 4854-016-68899756-2015. Серийный выпуск.,
Изготовитель: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСПТ СПЕЦАВТОМАТИКА", Место нахождения: 129626, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 3-Я МЫТИЩИНСКАЯ, ДОМ 16СТР60, Адрес места
Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 043/2017 О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения

Декларация о соответствии принята на основании протокола 2043/2.2 - 2021 выдан 31.05.2021
испытательной лабораторией "Испытательная лаборатория

Научно-исследовательского центра пожарной техники и систем пожаротушения Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский ордена «Знак Почета» научно-исследовательский институт противопожарной обороны Министерства

Дополнительная информация

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 08.06.2026
включительно**

(подпись)



М.П.

Петренко Дмитрий Игоревич

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.20394/21

Дата регистрации декларации о соответствии:

09.06.2021г.