

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.АГ42.Н00048

Срок действия с 03.12.2015 по 02.12.2018

№ 1924603

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Центр научных исследований, испытаний и сертификации». Место нахождения: 115191, Россия, г. Москва, ул. Большая Тульская, дом 2, помещение XV, ком. 1. Фактический адрес: 115039, г. Москва, Партийный пер., д. 1, корп. 58, стр. 1. Телефон: +7 (495) 642-96-26, факс: +7 (495) 642-96-26, адрес электронной почты:

ПРОДУКЦИЯ Модули и батареи газового пожаротушения типов МПДУ 150-(V)-12, Б2...Б10 МПДУ 150-(V)-12, 2Б2...2Б10 МПДУ 150-(V)-12
ТУ 4854-007-68899756-2012
Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
48 5487

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, в части сейсмостойкости 9
баллов по шкале MSK-64

код ТН ВЭД России:
8424 89 000 9

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ООО «АСПТ Спецавтоматика»

Адрес: 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 60
Телефон: (495)742-61-45, Факс: (495)742-61-49, E-mail: info@mgpspetsavtomatika.ru,
ИНН: 7735572649

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН ООО «АСПТ Спецавтоматика»

Адрес: 129626, г. Москва, ул. 3-я Мытищинская, д. 16, стр. 60
Телефон: (495)742-61-45, Факс: (495)742-61-49, E-mail: info@mgpspetsavtomatika.ru,
ИНН: 7735572649

НА ОСНОВАНИИ протоколы испытаний на сейсмостойкость № 451-15-796, № 451-15-798
от 27.11.2015 от Испытательный центр АО «Корпорация ВНИИЭМ», рег. № ВР
АА.7.08.0020-2013 от 24.06.2013 г. Адрес: 107078, Россия, г. Москва, Хромный тупик, д. 4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

подпись

Д.А. Ершов

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

А.Н. Лукьянов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации